



МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ  
ДЕРЖАВНА СИСТЕМА СЕРТИФІКАЦІЇ УкрСЕПРО

Серія ВГ

# СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ

UA1.170.0043269-14

Зареєстровано в Реєстрі за №  
Зареєстровано в Реєстрі

Термін дії з 05 червня 2014 до 04 червня 2015  
Срок действия с

Продукція кабелі та проводи силові гнучкі з гумовою ізоляцією  
Продукция на напругу 380 В, 660 В, 6 кВ згідно з додатком (22 марки)

8544  
код УКТ ЗЕД, ТН ЗЕД

код ДКПП, ОКП

Відповідає вимогам ДСТУ 4809:2007, п. 4.1 (клас 'стійкий' для марок кабелів та проводів, що не поширюють полум'я за умови поодинокого прокладання),  
Соответствует требованиям ДСТУ 60811-1-1:2004 (IEC 60811-1-1:2001, IDT),  
ДСТУ IEC 60245-1:2002 (IEC 60245-1:1994, IDT), пп. 5.2, 5.5

Виробник продукції ООО 'Камский кабель', 614030, г. Пермь, ул. Гайвинская, 105, Російська  
Изготовитель продукции Федерация

Сертифікат видано ТОВ 'Торговий дім Одеського кабельного заводу 'Одескабель',  
Сертификат выдан 65013, м. Одеса, Миколаївська дорога, 144, код ЄДРПОУ 30332681 за дорученням №27/01/14 від 20.01.2014, наданим ООО 'Камский кабель', Російська Федерация

Додаткова інформація кабелі та проводи силові гнучкі з гумовою ізоляцією на напругу 380 В,  
Дополнительная информация 660 В, 6 кВ, що виготовляються серійно та ввозяться в Україну з 05.06.2014 по 04.06.2015. Контроль за сертифікованою продукцією здійснюється шляхом технічного нагляду один раз в період дії сертифікату відповідності.

Сертифікат видано органом з сертифікації ОС 'УкрБУДСЕРТ' ТОВ 'Ракурс ЛТД',  
Сертификат выдан органом по сертификации 69032, м. Запоріжжя, пр. Леніна, буд. 170-г, кв. 32 свідоцтва № UA.P.170, № UA.PN.170 від 20.11.2013, т. (061) 224-89-42

На підставі протоколу випробувань № 04/2014 від 03.06.2014, виданого ВЛ ПАТ  
На основании 'Одеський кабельний завод 'Одескабель' (атестат акредитації № 2Т160 від 18.06.2012).

Керівник органу з сертифікації  
Руководитель органа по сертификации



*Н.П. Сінайко*  
підпис

Н.П. Сінайко  
ініціали, прізвище

№ 348747

Чинність сертифікату відповідності можна перевірити в Реєстрі системи УкрСЕПРО за тел. (044) 537-35-76





ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ТЕХНІЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ  
ТА СПОЖИВЧОЇ ПОЛІТИКИ  
ДЕРЖАВНА СИСТЕМА СЕРТИФІКАЦІЇ УкрСЕПРО

Серія ГЕ

# ДОДАТОК

до сертифіката відповідності / свідоцтва про визнання  
Приложение к сертификату соответствия / свидетельству о признании

№ UA1.170.0043269-14

Кабелі та проводи силові гнучкі  
з гумовою ізоляцією

« 05 » червня 2014

Кабелі силові гнучкі на напругу 6 кВ (ТУ 16.К73.02-88) марок: КГЭ, КГЭН, КГЭ-ХЛ  
Кабелі силові гнучкі на напругу 660 В (ТУ 16.К73.05-93) марок: КГ, КГ-ХЛ, КГН,  
КПГУ, КТГ, КПГ, КПГУТ, КПГС, КПГСТ, КПГСН, КПГСНТ (виконання 'У', 'ХЛ', 'Т')  
Кабелі силові гнучкі на напругу 380 В і 660 В, виконання 1, 2, 3  
(ТУ 16.К09-064-2004) марок: КГ, КГ-ХЛ, КГ-Т  
Проводи силові гнучкі на напругу до 660 В (ТУ 16.К80-09-90) марки РКГМ  
Проводи для радіо- та електроустановок на напругу 380 В та 660 В  
(ТУ16.К18-001-89) марок: РПШ, РПШЭ, РПШМ, РПШЭМ

Всього 22 марки

UKRAINE

Керівник органу з сертифікації  
Руководитель органа по сертификации

  
підпис

Н.П. Сінайко  
ініціали, прізвище



№ 994267